



**Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet**

Expedient : **JGL2022000025**

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE JUNY DE 2022

Identificació de la sessió

Núm. JGL2022000025
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 29 de juny de 2022
Hora d'inici: 16:30 h
Hora de fi: 16:36 h
Lloc: Sala de Juntes

Compareixen per celebrar la sessió de Junta de Govern Local sota la presidència de l'Il·lma.
Sra. Alcaldessa:

- Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa-Presidenta, Regidora de Recursos Humans, Comunicació i Imatge, Urbanisme, Habitatge i Benestar Social. Grup municipal ERC.
- Sr. Josep Martí i Cano, primer Tinent d'Alcaldia, Regidor de Serveis Municipals i Via Pública, Esports, Educació i Seguretat Ciutadana. Grup Municipal ERC.
- Sra. Míriam Rubio i Molina, segona Tinent d'Alcaldia, Regidora d'Hisenda, Gent Gran i Salut. Grup Municipal PSC.
- Sra. Sílvia Oliveras Giral, Tercera Tinent D'alcaldia, Regidora de Participació Ciutadana, Turisme i Comerç i Igualtat. Grup Municipal ERC.
- Sra. Gisela Pascual i Muñoz, quarta Tinent d'Alcaldia. Regidora de Medi Ambient i Joventut. Grup Municipal ERC.

A requeriment de l'Alcaldia, tal com preveu l'art. 113 del ROF, assisteixen a la sessió els regidors:

- Sr. Jordi Palma i Sánchez, Regidor d'Administració i Cultura. Grup Municipal ERC.

Ha excusat la seva presència:

- Sra. Isabel Pérez i Estrada, Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació. Grup Municipal PSC.

Una vegada comprovat el "quòrum" necessari, el Secretari de la Corporació, llegeix i passa a consideració de la Junta de Govern, els següents punts de l'ordre del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.1.- Acta de Junta de Govern Local de dia 22 de juny de 2022

Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents

A favor:

Regidors/es Grup Municipal ERC.
Regidora Grup Municipal PSC.

2.- DESPATX D'OFICI

No hi ha hagut intervencions en aquest punt

Plaça de l'Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - svccastellet@svc.cat



**Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet**Expedient : **JGL2022000025****3.- DONAR COMPTE DECRETS**

Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per assabentats.

4.- TEMES SOBREVINGUTS

4.1.- Es vota a favor de la inclusió del següent punt a l'ordre del dia per unanimitat

Assumpte**APROVACIO MEMORIA SEGURETAT DE L'ACTIVITAT SANTVITECH DINS DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2022 A L'EXTERIOR DE LA SALA POLIVALENT DE CAL SOLER**

“

INFORME: 2022-ML-60**Ref.: SANTVITECH FESTA MAJOR D'ESTIU AL EXTERIOR DE LA SALA POLIVALENT****Assumpte:** INFORME DE LLICENCIA PER A ACTIVITAT EXTRAORDINARIA ANOMENAT COM SANTVITECH DINS DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU AL EXTERIOR DE LA SALA POLIVALENT DE CAL SOLER**ANTECEDENTS I OBJECTE**

Aquest informe pretén informar de les condicions de seguretat que s'han de complir en referència al concert que es vol organitzar al exterior de la sala polivalent de Cal Soler dins dels actes de la festa Major d'Estiu, segons allò que marca la normativa que li es d'aplicació, Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives,

INFORMO

Segons el que marca la normativa en el article 95, “resta subjecta a llicència municipal els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duuguin a terme amb motiu de festes i revetlles popular”. Es necessari redactar una memòria on es descriu tot el que disposa l'article 113 per així poder obtenir la corresponent llicència en cas que es compleixi amb la normativa que li sigui d'aplicació.

A continuació es **marquen les condicions necessàries que s'han de complir** durant aquesta celebració:

Identificació de l'activitat recreativa:

Es tracta d'un activitat de caire musical de caràcter extraordinari amb un aforament màxim permès de 490 persones.

L'activitat es portarà a terme durant el dia 1 de juliol de 2022 a partir de les 22.30 hores i fins a les 05:00 hores de la matinada del dia següent, disposant de mitja hora addicional per poder desallotjar a la gent.





Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Expedient : JGL2022000025

Descripció breu de l'activitat:

Activitat de caire musical de caràcter extraordinari on es disposarà d'una barra per a donar servei de bar amb consumició de begudes. L'acte estarà ambientat amb musica mitjançant varis DJ's, els quals estaran emplaçats al escenari que es muntarà a la part exterior de la sala Cal Soler.

L'aforament màxim permès serà de 490 persones.

Es recorda la prohibició de vendre begudes alcohòliques a les persones menors d'edat.

Mesures adoptades:

a) Control i Vigilància:

- S'ha de comptar amb personal del control d'accés amb les funcions i requisits regulats en aquesta secció, segons el que marca l'article 57 del reglament. S'han de disposar de 2 persones, les quals hauran d'estar degudament acreditades i disposar del carnet conforme s'han superat les proves de selecció que marca la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. Tot i això i donat que es preveu que hi haurà gran afluència de públic, es disposarà d'un total de 4 controladors d'accés per millorar les condicions de seguretat de l'acte. **En aquest sentit es disposa d'un contracte amb l'empresa HEIMDAL CONTROL I SERVEIS, S.L.**

- No cal disposar de vigilants de seguretat, donat que l'aforament és inferior a 500 persones.

b) Protecció contra incendis:

b.1) Evacuació:

L'espai on es realitzarà l'actuació es tracta d'un espai exterior delimitat per elements físics.

En cas de qualsevol accident dintre del recinte es disposa de dos nuclis per a poder evacuar el recinte:

- Accés Principal (porta que comunica amb l'aparcament de la Plaça Generalitat): Es tracta d'una tanca de dos fulles amb una amplada cadascuna de 4 metres, més una porta peatonal d'una amplada 1 metres. Durant l'esdeveniment, hi haurà permanentment oberta una de les fulles de la tanca, mantenint-se l'altre tancada per seguretat. La capacitat d'evacuació a través de la porta peatonal, segons el que marca el DB-SI del CTE és de 200 persones i l'evacuació a través de la tanca oberta es de 2.400 persones.
- Tanca posterior cap a accés a la zona del riu: Porta d'emergència de la instal·lació de la sala amb una amplada de 4 m. Es tracta d'una porta de doble fulla que comunica directament amb l'espai exterior posterior de la sala. La capacitat d'evacuació a través d'aquesta porta, segons el que marca el DB-SI del CTE és de 2400 persones. Si bé es cert, que l'escenari es troba en el recorregut d'evacuació d'aquesta sortida, els espais laterals lliures que quedaran seran prou grans com per no suposar una disminució del ample del recorregut d'evacuació en comparació amb la pròpia amplitud de la porta.



Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Expedient : JGL2022000025

Segons aquestes dades, cal tenir en compte que si tenim en compte la hipòtesi de bloqueig tal i com ens marca la normativa, la capacitat d'evacuació en el cas més desfavorable serà de 2400 persones.

Donat que l'aforament màxim autoritzat és de 490 persones, es considera que els mitjans d'evacuació es correcte.

Es important garantir que no es deixin obstacles en les vies d'evacuació que condueixen cap a aquestes sortides d'emergència. El sistema de tancament de les portes destinades a l'evacuació no pot actuar mentre hi hagi activitat o bé en el cas de la porta posterior, donat que es necessari que estigui tancada per motiu de seguretat, caldrà que hi hagi una persona encarregada de la seva obertura en cas d'evacuació.

b.2) Senyalització:

No serà d'aplicació donat que és tracta d'un espai exterior.

b.3) Enllumenat d'emergència i de senyalització:

No serà d'aplicació donat que és tracta d'un espai exterior. En tot cas, cal recordar, que tenim dos fonts d'enllumenat, d'una banda l'enllumenat propi de l'esdeveniment, el qual penjarà del quadre de la sala Cal Soler, i d'altra banda, l'enllumenat públic, el qual es tracta d'un quadre independent.

c) Condicions d'higiene i salubritats:

S'ha de disposar de 4 lavabos i 8 cabines. Els serveis s'han d'instal·lar diferenciats entre homes i dones i han d'estar correctament ventilats i ben il·luminats.

S'instal·laran tres cabines portàtils al passadís existent entre la sala Cal Soler i l'edifici Cal Soler, tal i com es pot observar al plànol de la memòria de seguretat.

d) Control d'aforament automàtic:

Segons el que marca l'article 69 del Decret 112/2010, els espectacles musicals i les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari regulats per l'article 42 de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, que se celebren en un recinte a l'aire lliure a partir de 1.000 persones d'aforament autoritzat, hauran de disposar d'un sistema d'enregistrament d'imatges que enregistri de manera continuada cadascuna de les entrades i sortides.

Donat que l'esdeveniment objecte d'aquest informe, té un aforament inferior a 1.000 persones, no serà necessari disposa d'un sistema de control d'aforament automàtic.

e) Assegurança:

S'haurà de garantir que es té contractada una pòlissa de responsabilitat civil d'acord amb els criteris marcats a l'article 80 del Reglament. La pòlissa assegurança de responsabilitat civil s'ha de contractar per la quantia mínima de 750.000€ de capital assegurat en cas de que l'aforament autoritzat sigui fins a 500 persones com es el cas.

En aquest sentit es disposa d'una assegurança per part de l'Ajuntament amb cobertura general i amb una quantia assegurada de 1.600.000 €/sinistre segons pòlissa numero 105079644 amb la companyia Zurich Seguros.

Plaça de l'Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - svccastellet@svc.cat



**Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet**Expedient : **JGL2022000025****f) Horari:**

D'acord amb el que marca l'Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, s'entén que al tractar-se d'una activitat recreativa musical, l'horari màxim de tancament és fins a les 5:00h, sent possible perllongar per un període de mitja hora la nit del divendres a la matinada del dissabte.

Per tant, donat que l'horari de tancament acordat son les 5:00 h, es correcte al trobar-se dins del rang permès més mitja hora per desallotjar al públic. Tot i això, l'horari definitiu serà el que s'aprovi per Decret d'Alcaldia o Acord de Junta.

g) Menors d'edat:

Segons el que estipula l'article 53 del Decret 112/2010, les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a les discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concerts, cafès i teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l'actuació les persones menors d'edat no poden romandre a l'establiment.

A més les persones menors de 14 anys, queden excloses, no podent entrar ni a les discoteques de joventut, degut a la restricció horària.

Es per això, que es permetrà l'entrada de menors de 14 a 16 anys únicament si van acompanyats dels seus progenitors o tutors legals, donat que és realitzarà una actuació en directe.

D'altra banda en qualsevol cas, caldrà complir la normativa següent al estar permesa l'entrada de menors d'edat:

- Les relatives a la protecció de la salut
- Les relatives a la prohibició d'ús de màquines recreatives amb premi o d'atzar.
- Les relatives a les limitacions d'horaris que afecten a les persones menors d'edat.
- Les relatives a la protecció de la infància i la joventut.

Es per aquest motiu, que donat que estarà permès l'entrada de menors d'edat en un espai on es vendran begudes alcohòliques, es demanarà el carnet d'identitat sent les persones majors d'edats les úniques que podran comprar begudes alcohòliques al bar o bé es disposarà d'algun altre mecanisme que faciliti la diferenciació d'edat, com per exemple polseres de colors a l'entrada.

h) Assistència sanitària:

Cal disposar de 2 persones formades en primers auxilis / en suport vital bàsic i 1 desfibril·lador extern semiautomàtic.

Cal recordar que el cotxe de policia local, disposa d'un desfibril·lador semiautomàtic, així com el DEA fixe que es troba a l'exterior de la sala Cal Soler.

CONCLUSIONS

Segons visita realitzada, cal dir que aquest espai compleix amb les condicions en matèria de seguretat contra incendis que es marquen anteriorment.



**Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet**Expedient : **JGL2022000025**

Cal recordar que les portes d'evacuació s'han de trobar accessibles i en cap cas durant l'acte de celebració poden tenir cap mecanisme que dificulti la seva obertura.

En cas d'una emergència caldrà seguir els punts que es marquen en la memòria de seguretat redactada per part de l'Ajuntament, de la qual caldrà disposar d'un original a la pròpia durant tot el desenvolupament de l'acte. A més les persones que formen part de l'organigrama d'emergència han d'estar formades i tenir el coneixement de la Memòria de Seguretat.

Es recorda també que no cal redactar el Pla d'Autoprotecció per a l'activitat en qüestió donat que l'aforament es inferior a 500 persones però si que serà necessari disposar d'una memòria d'autoprotecció i seguretat d'acord amb el que disposa la normativa vigent sobre riscos laborals d'acord amb el que marca l'article 46 del Decret 112/2010."

Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents

A favor:

Regidors/es Grup Municipal ERC.

Regidora Grup Municipal PSC.

5.- PRECS I PREGUNTES

No hi ha hagut ni precs ni preguntes

I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència aixeca la reunió de tot el qual s'estén la present acta que signa la Il·lma. Alcaldessa juntament amb mi, el Secretari, que certifico

Vist-i-plau

L' ALCALDESSA- PRESIDENTA**EL SECRETARI****ANNEX DECRETS**

De data	2022LLDC000663
02/06/2022	
A data	2022LLDC000610
27/05/2022	